



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае неадаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
I. Территория, прилегающая к зданию						
1.1.	Остановка общественного транспорта не оборудована и недоступна для МПН: линия безопасности отсутствует, Схема движения к объекту отсутствует.					
1.2.	На пути движения бетонное покрытие частично разрушено, имеются глубокие выбоины и тепловой колодец.		Размещение схемы движения к объекту.	5,00	2030 год	
			Восстановить бетонное покрытие тротуара, перенести тепловой колодец	500,00	2022 год	
1.3.	спортивная площадка, имеет поврежденное ограждение, вход на площадку ширина- 1.13м, высота одиночной ступени 0.15м без пандуса;		Заменить покрытие спортивной площадки, расширить вход, приспособить съезд, отремонтировать ограждение.	1000.00	2021 год	

	площадка имеет асфальтовое покрытие, с большими трещинами и выбоинами								
II. Вход в здание									
2.1.	Ширина лестницы составляет 4.5 м. разделительные поручни не установлены.		Ремонт лестницы, установка разделительных поручней.	20.00	2021 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
2.4.	Порог высотой 0,11, осложнен проведенными под ним трубами, допустимо – 0,014м.о		Устранить порог, перенести трубы.	30.00	2023 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
2.5.	Тамбур не оборудован, соответствующим требованиям грязезащитным покрытием		Оборудовать грязезащитным покрытием.	5.00	2019 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
III. Пути движения внутри здания.									
3.1.	Высота порогов составляет 0,11- 0,03 м, допустимо – 0,014м.		Устранить пороги.	20.00	2028 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
3.2.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42- 0.76 м		Расширить дверные проемы, заменить двери	200.00	2029 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
3.3.	Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.		Установить устройство визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком E21.		2027 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
3.4.	Перепады высоты между путями эвакуации и эвакуационными выходами 0.25м	Приспособить съезды		5.00	2026	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			
3.5.	Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами. Лестница эвакуа-		Оборудовать лестницы эвакуационных выходов пандусами.	400.00	2027	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи			

	ционного выхода спортивного зала частично разрушена		дусами. Замена лестницы эвакуационного выхода из спортивного зала.			
IV. Зона обслуживания инвалидов.						
4.1.	Информирующие обозначения помещений отсутствуют		На дверях установить информационные обозначения.	5,00	2026 год	Закрепление тыюотра
V. Санитарно-гигиенические помещения.						
5.1.	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют.		Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	800,00	2027 год	Закрепление тыюотра
VI. Система информации на объекте.						
6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют.		Установить визуальные средства информации.	5,00	2027 год	Закрепление тыюотра
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют.		Установить акустические средства информации.	20,00	2027 год	Закрепление тыюотра
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют.		Установить тактильные средства информации.	9,00	2027 год	Закрепление тыюотра

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Директор ЦРТДиЮ А.А. Федоренко

(Подпись)

Методист по организационным
вопросам Е.М. Грищенко

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебурейскому району Гаркушова Л.Г.

(Подпись)

